

## Konformitätserklärung

Hiermit bestätigen wir, dass der Wechselrichter für Kleinwindanlagen:

**MASTERVOLT**

**Windmaster 500 OEM**

in Verbindung mit dem Spannungsüberwachungsrelais:

**TELE HAASE**

**E3YF400VFAL02**

Stückgeprüft nach VDE 0126-1-1, die Anforderungen der „Richtlinie für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit dem Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)“ des VDEW entspricht.

Der Hersteller,

MASTERVOLT INTERNATIONAL B.V.

Snijdersbergweg 93

1105AN Amsterdam

Die Niederlanden

Amsterdam, den 29.12.2008



D.R. Bassie

Product Manager